

ПРИНЦИПЫ МОНТАЖА СИСТЕМЫ МОЛНИЕЗАЩИТЫ «ГРОМОСТАР» НА КОТТЕДЖ

Головка «GROMOSTAR»



Декоративные
аксессуары
на мачте



Крепежные
держатели
на крыше



ВНИМАНИЕ:

«Изготовитель гарантирует качество и надежность системы при условии, что монтаж выполнен профессионалами и в соответствии с требованиями заводской инструкции»

Высота мачты и тип головки подбираются в зависимости от требуемого радиуса защиты.

Дополнительные держатели, магнето



Рекомендуемые расстояния между крепежными элементами: 0,35-0,5 м.

Крепежные
элементы
на крыше,
трос




Настенные
крепежные
держатели,
контрольное
соединение



Молниеводная
провоолока,
счетчик
разрядов,
короб (экран)
защитный.



Молниеводная проволока,
обручка (полоса),
ящик для контрольных
соединений, заземлители



контур заземления дома

Сопротивление
заземления <math>< 10\Omega</math>

Согласно нормам EN 62-305 и NFC 17-102 на всех объектах должны быть минимум два спуска токоотвода в землю

